

قائمة التحقق 1-12: فصل 1, فصل 2, فصل 3, جهاز التحكم عن بعد، الإشارات ودوائر الطاقة المحدودة

التعليقات	مرجع NEC	نشاط التفتيش	بند	✓
	700.3 (ك) 300.8	التأكد من أن الأنابيب، أو أي نظام ميكانيكي آخر تكون غير مثبتة في المسارات السب ولوحات الكابلات التي تحتوي على موصلات للفئة 1, فصل 2, و فصل 3 .	.1	<input type="checkbox"/>
	725.21	تأكد من أن تركيب الكابلات لا يمنع الوصول الى اللوحات المصممة لتوفير مدخل	.2	<input type="checkbox"/>
	725.24	التأكد من دعم الكابلات لمنع حدوث أي ضرر في ظل الظروف العادية.	.3	<input type="checkbox"/>
	725.31	تعريف وحدات التحكم الامن المصمم للفئة 1	.4	<input type="checkbox"/>
	,725.41 725.121	التأكد من فئة الدوائر 1, 2, أو 3 وتسميتها	.5	<input type="checkbox"/>